

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.KB03.B.000115

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018077

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания Изоляционные Технологии» (ООО «НПК ИТ»)

Адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 2, офис 1

ОГРН: 1167746590296. Телефон/факс: 8 (495) 969-18-15. E-mail: 9691815@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственная Компания Изоляционные Технологии» (ООО «НПК ИТ»)

Адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 2, офис 1.

ОГРН: 1167746590296. Телефон/факс: 8 (495) 969-18-15. E-mail: 9691815@gmail.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11KB03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Краска огнезащитная вспучивающаяся «АКТЕРМ Огнезащита» для металлических конструкций, изготавливаемая по ТУ 2316-005-92563225-2012 кода ОК 005 (ОКП): ОКПД2 20.30.11.120

Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ). ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением № 1). См. Приложение № 0015806.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 17-06-09/ИТР от 09.06.2018 г., № 17-06-09/2ТР от 09.06.2018 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», аттестат аккредитации № RA.RU.21KB37 от 24.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-005-92563225-2012

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РСК RU.0001.P390323 от 22.03.2017 г., выданный Органом по сертификации ООО «СОЮЗ ТЕСТ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.06.2018

по 12.06.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. Эксперт (эксперты)

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия

И.Ф. Житенко

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.KB03.B.00115

(обязательная сертификация)

№ 0015806

Огнезащитная эффективность краски огнезащитной вспучивающейся «АКТЕРМ Огнезащита» при толщине сухого слоя не менее 0,85 мм и расходе 1,45 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытаниях на металлических колоннах с приведенной толщиной 3,4 мм (двутавр № 20Б1 по ГОСТ 26020 высотой 1700 мм) при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 0,05 мм, составляет не менее 45 мин.

(- 5-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1)

Огнезащитная эффективность краски огнезащитной вспучивающейся «АКТЕРМ Огнезащита» при толщине сухого слоя не менее 1,19 мм и расходе 2,04 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытаниях на металлических колоннах с приведенной толщиной 3,4 мм (двутавр № 20Б1 по ГОСТ 26020 высотой 1700 мм) при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129) толщиной сухого слоя 0,05 мм, составляет не менее 60 мин.

(- 4-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 с изм. №1)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия

И.Ф. Житенко

инициалы, фамилия